



hálózati feszültség ellenőr

P3 - HMV felső határ 60-80 C°

P1 - HMV alsó határ 40-60 C°

P2 - I. kazán alsó határ 40-70 C°

P4 - I. kazán felső határ 75-85 C°

P6 - I. kazán as HMV tartály hőmérsékletkorlátosság 10 C°ig

A GAL20V8 nem tartalmaz bemeneteként kellő számú logikai kaput , ezért van megoldva az out látkiosztás

8 x 390 ohm