



EINSPEISUNG:
 3/N/PE 400V 50 Hz
 PN : 50 KW
 IN : 100 A
 VORSICHERUNG : 160 A

SCHUTZMAßNAHME NACH DEN
 VORSCHRIFTEN DES ÖRTLICHEN
 EVU DURCHFÜHREN

KOMPENSATION

LEISTUNG : 50 KW
 NENNSTROM: A

GENERATOR

ZÄHLER

		Datum	KEICHER	HÖFLER Blockheizkraftwerke	LEISTUNGSTEIL	99-001-1	=
		Bearb.	BLOCKHEIZKRAFTWERK	D-88131 Lindau	GENERATOR		+
		Gepr.		Tel. 08382/25057 Fax. 08382/23773			
Anderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.	HOEFLER7	81. 5
							42 81.