

HASZNÁLATI UTASÍTÁS VJ 41 PANELHEZ

Beépíthető minden olyan gázkazánhoz, ahol az utókeringetés csökkentett hálózati feszültséggel történik. **Panelcserét csak elektromosan szakképzett, vagy az MSZ 1585 szerint kioktatott gázszerelő végezhet.**

Panelcsere előtt győződjön meg:

- a szivattyú működőképességéről,
- szobatermosztát helyes bekötéséről

A beállított fűtővíz-hőmérséklet elérésekor a kazántermosztát átkapcsol utókeringetésre, -ekkor van lehetőség az utókeringetési feszültség beállításra, a panel jobb alsó sarkában levő „P1” trimmer pot.méterrel.

JRK 011 reteszelő kapcsoló bekötése:

- | | |
|---------|----------------------|
| 6. pont | fekete, |
| 7. pont | barna, (fekete/feh.) |
| 8. pont | kék színű vezeték. |

Szobatermosztát bekötésnél, (zárlat elkerülése miatt) először a kapcsoló pontokat kössük be.

(A panel 3-4 pontja) Ha működteti a kazánt, akkor be lehet kötni az 5-ös pontot is.

Gyártó: Gázelektronika Kft Szolnok. 56/341-436